

Информация, подлежащая ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 и Приказом ФСТ № 129 от 15.05.2013.

за III квартал 2015г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения

по ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	Наименование источника тепловой энергии	Установленная тепловая мощность по воде, Гкал/час			Располагаемая мощность по воде Гкал/час			Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час			Резерв тепловой мощности Гкал/час		
		Всего	по отоплению	по ГВС	Всего	по отоплению	по ГВС	Всего	по отоплению	по ГВС	Всего	по отоплению	по ГВС
1	Котельная №1	100	75	25	100	75	25	49,9	37,2	12,7	50,1	37,8	12,3
2	Котельная №2	210	126	84	210	126	84	129,1	77,5	51,6	80,9	48,5	32,4
	Всего	310	201	109	310	201	109	179	114,7	64,3	131	86,3	44,7

Сведения о присоединенных тепловых нагрузках приняты из фактического температурного графика несения нагрузок в период максимально низких температур наружного воздуха.